# СЧИТЫВАТЕЛЬ СО СВЕТОДИОДНЫМ ИНДИКАТОРОМ И КОНТРОЛЛЕРОМ ВЕКТОР-100-СКС

ТУ 4372-030-49518441-08

#### 1. Назначение

Считыватель со светодиодным индикатором и контроллером ВЕКТОР-100-СКС (далее – изделие) предназначен для работы в составе систем контроля и управления доступом в качестве устройства для считывания идентификационного кода Proximity-карт и управления электромагнитным или электромеханическим замками либо другими блокирующими (исполнительными) устройствами. Для отображения режимов работы изделие оснащено двухцветным светодиодным индикатором.

## 2. Технические характеристики

| Напряжение питания постоянного тока, В  | $12 \begin{array}{ c c c } \hline +1,8 \\ \hline -3,0 \\ \hline \end{array}$ |
|---|--|
| Номинальный ток потребления, мА   | 50   |
| Стандарт идентификационных карт   | EM-Marine  |
| Дальность считывания (в зависимости от параметров карты), см                              | 4 10   |
| Количество пользовательских ключей, шт.   | 100  |
| Количество мастер-ключей, шт.   | 10   |
| Количество блокирующих ключей, шт.  | 10   |
| Максимальное коммутируемое напряжение, В  | 30   |
| Максимальный коммутируемый ток, А   | 5  |
| Программируемое время открытого состояния, сек.   | 3 120  |
| Количество подключаемых дополнительных (дублирующих) индикаторов BEKTOP-M / BEKTOP-C, шт. | 1/3  |
| Степень защиты оболочки, ІР   | 55   |
| Габаритные размеры, мм  | $162 \times 50 \times 23$  |
| Масса, кг, не более   | 0,1  |
| Условия эксплуатации:   |  |
| диапазон рабочих температур, °С   | -40+55   |
| относительная влажность воздуха при +25 °C, %, не более                                   | 95   |

## 3. Подготовка к работе

- 3.1. Монтаж изделия должен производиться квалифицированным персоналом.
- 3.2. Подключение изделия должно выполняться в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

- 3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.
- 3.4. При установке вне помещений необходимо защитить изделие от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.

### 4. Упаковка, хранение, эксплуатация

- 4.1. Изделие транспортируется в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.
- 4.2. Изделие допускается хранить в помещениях при температуре от -40 °C до +55 °C и относительной влажности до 95 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
- 4.3. Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

#### 5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 3 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

#### 6. Комплект поставки

| изделие, шт.                    | . 1 |
|---------------------------------|-----|
| паспорт, шт.                    | 1   |
| инструкция по эксплуатации, шт. |     |
| монтажный комплект, шт.         |     |
| VUINKORKA IIIT                  | 1   |

## 7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав. № АА

Дата приемки

Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

## ООО «Электротехника и Автоматика»,

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60, 57-71-05, www.omelta.com e-mail: info@omelta.com

#### **ЖАДОЧП ІНТИХ**



МАЯК-12-КП, МАЯК-24-КП

оповещатель комбинированный



МАЯК-12-3М, МАЯК-24-3М

оповещатель звуковой



КРИСТАЛЛ-12, КРИСТАЛЛ-24

светоуказатель



ΛЮΚC-12, ΛЮΚC-24, ΛЮΚC-220, ΛЮΚC-220-P

светоуказатель



КРИСТАЛЛ-12 СН, КРИСТАЛЛ-24 СН

светоуказатель, скрытая надпись



КРИСТАЛЛ-12-ДИН1, КРИСТАЛЛ-24-ДИН1

светоуказатель динамический



МАЯК-220-КПМ1-НИ

оповещатель комбинированный, металлический корпус, наружное исполнение



МАЯК-220-3М1-НИ

оповещатель звуковой, металлический корпус, наружное исполнение



МАЯК-220-К

оповещатель комбинированный, металлический корпус, наружное исполнение



МАЯК-12-СТ, МАЯК-24-СТ

оповещатель световой стробоскопический

# СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ АРИЯ



- Трансляция сигналов ГО и ЧС
- Чистое звучание
- Возможность разделения оповещения на зоны
- Гибкая настройка алгоритма оповещения
- Трансляция фоновой музыки и рекламы
- Возможность самостоятельной записи сообщений



# **BEKTOP-100-CKC**

СЧИТЫВАТЕЛЬ СО СВЕТОДИОДНЫМ ИНДИКАТОРОМ И КОНТРОЛЛЕРОМ

ПАСПОРТ

